

## KEPERLUAN YANG PERLU ADA DI PREMIS PERNIAGAAN BAGI MENDAPATKAN KELULUSAN BOMBA

- 1 Akses jentera bomba hendaklah tidak terhalang
- 2 Pili bomba hendaklah tidak terhalang dan dalam keadaan baik
- 3 Peti hos hendaklah diadakan (bagi kilang/storan/loji minyak)
- 4 Adakan tambahan ----- buah tangga keselamatan dengan kelebaran minima 1.1 meter, kepingan tangga hendaklah daripada tembok batu bata setebal 115 mm (bergantung kepada keluasan premis)-bagi yang berkaitan
- 5 Koridor dan laluan keselamatan yang menghala ke tangga keselamatan hendaklah bebas daripada segala halangan (bagi premis yang berkaitan)
- 6 Kurungan tangga keselamatan hendaklah bebas daripada sebarang halangan (bagi premis yang berkaitan)
- 7 Adakan tambahan ----- pintu yang menghala jalan keluar (bergantung kepada premis)
- 8 Adakan ---- unit lampu tanda 'KELUAR' yang menggunakan dua kuasa karan pada tangga keselamatan/jalan keluar. Lampu-lampu tersebut hendaklah dari jenis yang diluluskan oleh Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia.
- 9 Adakan ---- unit lampu kecemasan yang menggunakan kuasa tersendiri (self-contained emergency light) pada tangga keselamatan/jalan keluar. Lampu-lampu tersebut hendaklah dari jenis yang diluluskan oleh Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia.
- 10 Adakan tambahan alat pemadam api menurut MS1539 Part 2 :-
  - a) Jenis Debu Kering : ----- unit
  - b) Jenis CO2 : ----- unit
- 11 Alat pemadam api yang telah tamat tarikh penggunaannya hendaklah dihantar ke Balai Bomba berhampiran untuk diperiksa
- 12 Alat pemadam api hendaklah digantung 1 meter dari lantai dan ditempatkan dilokasi mudah dilihat

- 13 Dinding Pembahagi Dalaman hendaklah dari jenis tahan api 1/2 jam.
- 14 Sistem Pasif Kebommbaan iaitu ----- hendaklah dalam keadaan baik
- 15 Sistem Aktif Kebommbaan iaitu ----- hendaklah dalam keadaan baik
- 16 Sila Kemukakan pelan pindaan kerana terdapat pindaan bangunan
- 17 Salinan Kad Pengenalan
- 18 Salinan SSM
- 19 Sijil Layak Menduduki (CFO)/CCC)
- 20 Pelan bangunan yang diluluskan oleh Jabatan Bomba
- 21 Lampiran Gambar Alat Pemadam api :
- 22 Gambar Senarai 'Batch Number' semua Alat Pemadam Api
- 23 Gambar Tarikh Tamat Tempoh semua Alat Pemadam Api
- 24 Gambar Status Tolok Tekana semua Alat Pemadam Api
- 25 Gambar Tempat simpanan minyak (4 Penjuru) -Jika Berkaitan

\*senarai ini mengikut keperluan premis yang berkaitan. Sebarang keraguan dan pertanyaan boleh hubungi Jabatan Bomba : 07-4342444